

## **Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

### **Ausschreibungstext**

01 LV Ausschreibungstexte

01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Wetterschutzgitter, Aluminium eloxiert**

Standardgitter mit profilierten, eloxierten Aluminiumlamellen ( E6/EV1 ). Der Lamellenabstand beträgt 60 mm bei einer Einbautiefe von 85 mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,0mm eloxierten Aluminiumblech. Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Blendrahmenbreite standardmäßig 50 mm breit. Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16 mm in verzinkter Ausführung. Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 65 %. Temperaturbeständig bis 120°C.

Breite: .....

Höhe: .....

Tiefe: 85 mm

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **WG-Ae**

**Zubehör: optional wählbar**

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmuttern M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Sonderformen ( z.B. Dreieck )

Liefern: .....

Montieren: .....

0,000 Stk

EP.....

GP.....