Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Wetterschutzgitter Edelstahl (1.4301) in beheizter Ausführung**
Standardgitter mit doppelprofilierten beheizten Stahlblechlamellen aus Edelstahl 1.4301.
Regelung der Wärmeabgabe durch Temperaturdifferenz im Einsatzbereich. Der Lamellenabstand beträgt ca. 60 mm bei einer Einbautiefe von 65 mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,25mm Edelstahlblech.
Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Blendrahmen standardmäßig 50 mm breit.
Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16mm in Edelstahl Ausführung.
Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 60%.
Temperaturbeständig bis 200°C.

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 65 mm

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: WG-B-V2

Zubehör: optional wählbar
- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmuttern M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Sonderformen (z.B. Dreieck)

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……...