Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Wetterschutzgitter, verzinkt**

Standardgitter mit profilierten, verzinkten Stahlblechlamellen. Der Lamellenabstand beträgt ca. 60 mm bei einer Einbautiefe von 65 mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,25 mm verzinkten Stahlblech.
Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Blendrahmenbreite standardmäßig 50 mm breit. Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16 mm in verzinkter Ausführung.
Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 60%.
Temperaturbeständig bis 120°C.

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 65 mm

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: WG-Zn

Zubehör: optional wählbar

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmuttern M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB
- Sonderformen (z.B. Dreieck)

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……...